РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО
«ШАБАЛИН АЙМАК»
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JÖП

от 27 февраля 2026 года № 72-п

с. Шебалино

Об утверждении Плана действий при выходе из строя основного источника теплоснабжения для с. Актел, с. Дъектиек, с. Улусчерга

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов теплоэнергетики, своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний период:

1. Утвердить План действий при выходе из строя основного источника теплоснабжения для с. Актел, с. Дъектиек, с. Улусчерга, согласно приложению № 1.
2. Утвердить места размещения резервных источников теплоснабжения (БМК), согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте «шебалино-алтай.РФ».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Шебалинский район».

Глава МО «Шебалинский район

ДЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Л.В. Андреева

Павлова Наталья Юрьевна, начальник,
8(38849)22-4-71, sheb-gkh@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
МО «Шебалинский район»
от 27 февраля 2026 г. № 72-п

План действий при выходе из строя основного источника теплоснабжения для с. Актел, с. Дъектиек, с. Улусчерга

1. Общие положения

Цель плана: обеспечение оперативного реагирования и минимизации последствий при выходе из строя основного источника теплоснабжения в с. Актел, с. Дъектиек, с. Улусчерга.

Период действия: постоянно действующий документ.

2. Порядок оповещения и экстренного реагирования

- Первичное обнаружение неисправности ответственным персоналом котельной;
- Немедленное информирование:
  - Диспетчерской службы;
  - Руководства теплоснабжающей организации;
  - Администраций поселения, Администрацию района;
  - МЧС.
- Оповещение населения через:
  - Систему экстренного оповещения;
  - Местные СМИ;
  - Социальные сети.

3. Оперативные мероприятия

Первоочередные действия

- Оценка ситуации:
  - Определение характера неисправности;
  - Оценка масштаба возможных последствий;
  - Прогнозирование времени восстановления;
- Аварийные мероприятия:
  - Остановка поврежденного оборудования;
  - Переключение на резервные системы (при наличии);
  - Подготовка к запуску резервных источников.

Действия по зонам ответственности

- Котельная:
  - Проверка аварийного запаса топлива;
  - Подготовка резервного оборудования;
  - Контроль параметров теплоносителя;
- Тепловые сети:
  - Проверка состояния сетей;
  - Подготовка к переключению на резервные линии;
  - Контроль утечек.

4. План восстановительных работ

Этапы восстановления

1. Подготовительный этап:
   - Мобилизация ремонтных бригад;
   - Закупка необходимых материалов;

Разработка графика работ.

2. Аварийно-восстановительный этап:
   Локализация неисправности;
   Проведение ремонтных работ;
   Тестирование оборудования.
3. Этап ввода в эксплуатацию:
   Поэтапное подключение потребителей;
   Контроль параметров работы;
   Выход на штатный режим.

5. Обеспечение жизнедеятельности населения
   - Временное теплоснабжение:
     Организация пунктов временного пребывания;
     Обеспечение теплом социально значимых объектов;
     Установка мобильных котельных.
   - Материально-техническое обеспечение:
     Запас топлива;
     Резервные источники электроснабжения;
     Теплоизоляционные материалы.

6. Контроль и отчетность
   - Ежедневный мониторинг:
     Состояние оборудования;
     Параметры теплоснабжения;
     Выполнение графика работ.
   - Отчетность:
     Оперативные сводки;
     Ежесуточные отчеты;
     Итоговый отчет по ликвидации аварии.

7. Ответственность
   - Руководитель теплоснабжающей организации:
     Общее руководство ликвидацией аварии;
     Координация действий всех служб;
     Отчетность перед администрацией.
   - Оперативный персонал:
     Выполнение аварийных работ;
     Контроль параметров;
     Информирование руководства.
   - Администрация поселения:
     Координация взаимодействия служб;
     Обеспечение безопасности населения;
     Информирование жителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
МО «Шебалинский район»
от 27 февраля 2026 г. № 72-п

Места размещения резервных источников теплоснабжения (БМК) в с. Актел

1. Обоснование необходимости размещения резервных источников

Цель размещения: обеспечение бесперебойного теплоснабжения населения при выходе из строя основного источника.

Критерии выбора площадок:

- Близость к основным теплосетям;
- Доступность для доставки топлива;
- Наличие электроснабжения;
- Возможность быстрого подключения;
- Защита от природных факторов.

2. Место размещения БМК

Центральная зона

- Локация: территория около действующей котельной
- Преимущества:
  - Минимальные затраты на подключение;
  - Наличие готовой инфраструктуры;
  - Близость к основным потребителям.
- Технические параметры:
  - Площадь: 200-300 кв. м.;
  - Мощность: до 2 МВт;
  - Возможность расширения;

Места размещения резервных источников теплоснабжения (БМК) в с. Дъектиек

1. Обоснование необходимости размещения резервных источников

Цель размещения: обеспечение бесперебойного теплоснабжения населения при выходе из строя основного источника.

Критерии выбора площадок:

- Близость к основным теплосетям;
- Доступность для доставки топлива;
- Наличие электроснабжения;
- Возможность быстрого подключения;
- Защита от природных факторов.

2. Место размещения БМК

Центральная зона

- Локация: территория около действующей котельной
- Преимущества:

Минимальные затраты на подключение;
Наличие готовой инфраструктуры;
Близость к основным потребителям.

- Технические параметры:
  Площадь: 200-300 кв. м.;
  Мощность: до 2 МВт;
  Возможность расширения;

Места размещения резервных источников теплоснабжения (БМК) в с. Улусчерга

1. Обоснование необходимости размещения резервных источников

Цель размещения: обеспечение бесперебойного теплоснабжения населения при выходе из строя основного источника.

Критерии выбора площадок:

- Близость к основным теплосетям;
- Доступность для доставки топлива;
- Наличие электроснабжения;
- Возможность быстрого подключения;
- Защита от природных факторов.

2. Место размещения БМК

Центральная зона

- Локация: территория около действующей котельной
- Преимущества:
  Минимальные затраты на подключение;
  Наличие готовой инфраструктуры;
  Близость к основным потребителям.
- Технические параметры:
  Площадь: 200-300 кв. м.;
  Мощность: до 2 МВт;
  Возможность расширения.